



Besluit

Besluit

Ons kenmerk : ACM/UIT/520075

Zaaknummer : ACM/18/034528

Datum :

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt voor een vergunning als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet, aan Eteck Warmte Firecrest B.V.

Inhoudsopgave

1	Aanvraag en procedure	3
2	Juridisch kader	3
3	Beoordeling	4
4	Besluit	6

1 Aanvraag en procedure

1. Bij brief van 26 november 2018, ontvangen op 28 november 2018,¹ heeft Eteck Warmte Firecrest B.V. (hierna: aanvrager) een aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.
2. Op 4 december 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de ontvangst van de aanvraag per brief aan aanvrager bevestigd.² De aanvraag van aanvrager bevat de door artikel 9, tweede lid van het Warmtebesluit vereiste gegevens en bescheiden.
3. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft aanvrager op verzoek van de ACM tevens overige (aanvullende) gegevens verstrekt over zijn kwaliteiten zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.
4. Op 30 juli 2019, zijn alle vragen aangaande de organisatorische, technische en financiële kwaliteit en de verplichtingen zoals genoemd in artikel 10, eerste lid onder b Warmtewet afdoende beantwoord door aanvrager.

2 Juridisch kader

5. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
6. Op grond van artikel 9 van de Warmtewet is het verboden om zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers die warmte afnemen van een warmtenet en een aansluiting hebben van maximaal 100 kilowatt. Dit verbod geldt niet ten aanzien van een leverancier die warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk, per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoules of de verhuurder of eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd.
7. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) verleent op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
 - a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen.
8. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'³ heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.
9. In het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid Warmtewet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

¹ Met kenmerk ACM: ACM/IN/424195.

² Brief met kenmerk ACM: ACM/UIT/503189.

³ Besluit van 28 oktober 2015, stcrt, nr. 2015, 37883.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

10. In artikel 9 van het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid, Warmtewet uitgewerkt. In onderdeel 3 van het onderhavige besluit met de titel 'Beoordeling' wordt nader op deze criteria in gegaan.

Inhoud van en procedure voor de aanvraag

11. Een aanvraag dient op grond van artikel 9, eerste lid, van het Warmtebesluit te worden ingediend bij de ACM. In artikel 9 van het Warmtebesluit is bepaald welke gegevens de aanvraag ten minste dient te bevatten. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan te allen tijde een aanvraag worden aangevuld met informatie, indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag.

3 Beoordeling

Introductie

12. De ACM beoordeelt in het hierna volgende of aanvrager, conform artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet jo. artikel 9 van het Warmtebesluit, genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen. Bij de vergunningsaanvraag ging de aanvrager ervan uit dat een aantal warmtenetten niet onder de warmtewet vielen en daarom niet onder deze vergunning zouden moeten vallen. Het ging om warmtebronnetten waarvan de aanvrager aangaf dat de temperatuur niet hoog genoeg is om van warmte te spreken (de minimale temperatuur van het bronwater is 10 graden en maximaal 18 graden). De levering van bronwarmte valt echter ook onder de Warmtewet en om die reden vallen deze netten eveneens onder de Warmtewet.⁴

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

13. In artikel 9, vierde lid, onderdeel a tot en met d, van het Warmtebesluit is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Administratieve organisatie en controle

14. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel a, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Non-faillissement / geen surseance van betaling

15. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel b en c, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en hem geen surseance van betaling is verleend. Aanvrager heeft in dit verband een verklaring van de Rechtbank Den Haag overlegd van 15

⁴ Zie: Rb. Rotterdam 5 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5194 en CBb. 22 februari 2016 ECLI:NL:CBB:2016:30.

november 2018⁵ op basis van de registers, bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet. Op basis van de gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan voornoemd vereiste te voldoen.

Doeltreffend systeem voor beheersing van de kwaliteit van zijn te leveren goederen en diensten

16. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel d, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een doeltreffend systeem voor de beheersing van de kwaliteit van zijn te leveren goederen en diensten. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Financiële kwaliteit

17. Aanvrager heeft bij de aanvraag een prognose gedaan over de ontwikkeling van zijn financiële positie. Hiervan heeft aanvrager ook bewijzen in de vorm van documentatie en overeenkomsten aangeleverd. De ACM stelt vast dat de aanvrager beschikt over voldoende financiële kwaliteit voor een goede uitvoering van zijn taak.

Betrouwbare levering

18. In artikel 2, eerste lid, van de Warmtewet is bepaald dat een warmteleverancier zorg draagt voor een betrouwbare levering. Uit de door aanvrager overgelegde prognose van de warmtevraag van de verbruikers en de beschrijving van de wijze waarop aan deze vraag tegemoet wordt gekomen, concludeert de ACM dat aanvrager in staat is om zorg te dragen voor een betrouwbare levering van warmte.

Redelijke voorwaarden

Overeenkomst

19. In artikel 2, eerste lid van de Warmtewet is bepaald dat een warmteleverancier redelijke voorwaarden hanteert. In artikel 3 van de Warmtewet is bepaald dat de warmteleverancier een overeenkomst tot levering van warmte op stelt. In dit artikel is tevens aangegeven welke gegevens deze overeenkomst minimaal dient te bevatten. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat aanvrager overeenkomsten hanteert die de gegevens bevatten welke zijn opgenomen in artikel 3, eerste lid, onder a, b en c van de Warmtewet.

⁵ Verwezen wordt naar bijlage B19 bij de aanvraag.

4 Besluit

20. De ACM is – onder verwijzing naar onderdeel 3 van onderhavig besluit – van oordeel dat Eteck Warmte Firecrest B.V. genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak, alsmede redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen.
21. Met inachtneming van artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet en het Warmtebesluit, besluit de ACM namens de Minister aan Eteck Warmte Firecrest B.V. een vergunning te verlenen voor het leveren van warmte aan verbruikers.
22. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Eteck Warmte Firecrest B.V. onverwijld opgave doet aan de directeur van de Directie Energie van wijzigingen in de bij aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden. Hieronder wordt verstaan tenminste de in artikel 9, tweede lid, onderdelen a, c, f en h van het Warmtebesluit opgenomen gegevens en bescheiden, alsmede de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn (verwachte) financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
23. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Eteck Warmte Firecrest B.V. een geanonimiseerd voorbeeld van een nota, waaruit het aantal afgenomen GJ warmte blijkt over het kalenderjaar 2019, toestuurde aan de directeur van de Directie Energie, vóór 1 maart 2020.
24. De temperatuur van de warmte bestemd voor ruimteverwarming verschilt per project/locatie. Ook de warmte bestemd voor warm tapwater verschilt per locatie van temperatuur. De ACM heeft een overzicht opgenomen in bijlage 1. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat de temperatuur van de warmte bestemd voor ruimteverwarming en voor warm tapwater wordt geleverd binnen de in bijlage 1 vermelde temperaturen.
25. Aan de vergunning wordt tenslotte het voorschrift verbonden dat Eteck Warmte Firecrest B.V. jaarlijks binnen één maand na vaststelling zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 en verder Burgerlijk Wetboek aan de ACM toezendt.

26. Gewezen wordt op de bevoegdheid van de Minister om, conform artikel 11, eerste en tweede lid, van de Warmtewet, de vergunning van Eteck Warmte Firecrest B.V. in te trekken, onder meer in het geval de in de vergunning opgenomen voorschriften niet worden nagekomen.

Den Haag,
Datum: 3 oktober 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze:

w.g.

mr. P.J.H. Benner
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bijlage behorende bij besluit met kenmerk ACM/UIT/511544

Overzicht van de temperatuur van de te leveren warmte bestemd voor ruimteverwarming en bestemd voor warm tapwater, zoals bedoeld in het voorschrift vermeld in randnummer 24 van het besluit.

nr.	Project	Plaatsnaam	Bronenergie aangepast naar wel warmtewet	Ruimte verwarming ¹⁾ ²⁾	tapwater
1	Stadstuinen	Amersfoort		constant 65 °C	warm tapwater bereiding in de woning
2	Merwehoofd	Papendrecht		constant 75 °C	warm tapwater bereiding in de woning
3	Nieuwehof	Amersfoort		constant 65 °C	warm tapwater bereiding in de woning
4	Ter Bregge	Rotterdam		constant 65 °C	warm tapwater bereiding in de woning
5	Poort van Noord	Haarlem		stooklijn -10/60 20/25	≥ 60 °C
6	Zuidpoort	Delft		constant 55 °C	warm tapwater naverwarming in de woning
7	De Dillenburgh	Leidschendam		stooklijn -10/48 0/45 10/44 20/27	≥ 60 °C
8	Charivarius	Haarlem		stooklijn -10/60 20/25	≥ 60 °C
9	Waterpark	Medemblik		stooklijn -10/50 15/35 16/20 20/20	≥ 65 °C
10	Beatrixlaan	Voorburg		stooklijn -10/55 20/30	≥ 60 °C
11	Komforta	Rhoon		stooklijn -10/50 0/45 20/30	≥ 60 °C
12	De Meander	Nieuwkerk aan den IJssel		stooklijn -10/50 10/35 20/25	≥ 60 °C
13	Queridostraat	Voorburg		stooklijn -10/60 20/25	≥ 60 °C
14	Boerenstreek	Soest		constant 65 °C	warm tapwater bereiding in de woning
15	Woongoed GO	Middelhamis		stooklijn -10/70 20/25	geen warm tapwaterbereiding
16	Bloemweg	Amersfoort		constant 65 °C	warm tapwater bereiding in de woning
17	De Tol	Vleuten		stooklijn -10/60 20/25	≥ 60 °C
18	Framboos	Veenendaal		stooklijn -10/60 20/25	≥ 60 °C
19	Nozema	IJsselstein		stooklijn -10/60 20/25	≥ 60 °C
20	Boschkens	Goirle		stooklijn -10/40 20/25	geen tapwater
21	Lutkemeer	Amsterdam		geen warmtewet	
22	Wolfslaar	Bavel	geen warmtewet -> wel	stooklijn min. = 10, max. = 18	min. = 10, max. = 18
23	Broekpolder	Beverwijk	geen warmtewet -> wel	stooklijn min. = 10, max. = 18	min. = 10, max. = 18
24	Hoog Dalem	Gorinchem	geen warmtewet -> wel	stooklijn min. = 10, max. = 18	min. = 10, max. = 18
25	Molenburg	Haarlem		geen warmtewet	
26	Reinaldahuis	Haarlem		geen warmtewet	
27	Trompet 1	Heemskerk	geen warmtewet -> wel	constant 12	constant 12
28	Trompet 2	Heemskerk	geen warmtewet -> wel	stooklijn min. = 10, max. = 18	min. = 10, max. = 18
29	Gooimeer	Naarden		geen warmtewet	
30	Bredewater	Zoetermeer		geen warmtewet	
31	Loerik	Houten		stooklijn -10/45 20/25	≥ 60 °C

¹⁾ bij de genoemde stooklijnen is de eerst genoemde waarde telkens de optredende buiten temperatuur en de 2^{de} waarde de gewenste aanvoer temperatuur van het water op woningniveau.

²⁾ de stooklijn bestaat uit minimaal 2 punten en kan eventueel tussenpunten bevatten.